

# Action Solidarité Maroc 2009

## TRAVAUX AIT ICHT

### Dépose d'un câble d'alimentation d'une pompe et remplacement



### Changement d'un câble d'alimentation de la pompe d'eau potable principale :

- 1) Le câble est épissuré à plusieurs endroit sous terre sans protection
- 2) Le câble est sous dimensionné
- 3) Le câble de 300 m est en multibrins

Remplacement complet du câble en fourreaux sous tranchée